



OZNACZENIA I UWAGI:

- A

Oprawa świetłkowa Ago Light Neptun 2x58W IP55
- A-aw

Oprawa świetłkowa Ago Light Neptun 2x58W IP55 AW AT – z mod. aweryjnym 2h, z outletem
- B

Oprawa świetłkowa Ago Light Neptun 2x58W IP55
- B-aw

Oprawa świetłkowa Ago Light Neptun 2x58W IP55 AW AT – z mod. aweryjnym 2h, z outletem
- C

Oprawa świetłkowa Ago Light Anejsz 2x18W IP55
- D-...

Oprawa Ego Arcen 100 z sodowym żródłem światła 100W, IP65, montowana na wysięgniku ściennym
- Łącznik oświel. 1-bieg, nielukowy, IP44
- Łącznik oświel. 2-bieg, nielukowy, IP44
- linięję siłowe linki nośne dla opraw oświeleniowych (do wykorzystania)
- Przewody instalacji oświeleniowych
- Oznaczenie liczbowe – ilość żył w przewodzie

OSPRZĘĆ I PRZEWODY MONTOWAĆ ZGODNIE Z N-SEP-E-002
Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne odpowiednio uszczelniać.

0-4/RG
D-1
lampy zamontowane naciśnięcie, na narożniku budynku

<div><div><div>KAMAT</div></div><div>WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KAMAT" - Marek Trzaska ul. Koopnickiej 25/18 86-124 Bydgoszcz</div></div>			
Temat: REMONT I STANIECJA STACJI WODOCIĄGOWEJ w NOWYM DĘBIE		Elektryczna	PW
Objekt: STACJA WODOCIĄGOWA W NOWYM DĘBIE		Brutto	Stadium
Przedmiot opracowania: RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIELENIE		Projektant mgr inż. Piotr Tuleja inż. inż. KUBO161P-OC-08	
		Sprawdził pż. Grzegorz Chrapkowski inż. inż. 285/172 Bg	
		05.2011r.	1:50
		Data	Skala
			Nr rysunku